

ПРЕДПИСАНИЕ № 805 об устранении выявленных нарушений

« 08 » октября 2018 год

г. Гаврилов - Ям

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

При плановой выездной проверке Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Великосельский детский сад № 14» (МДОБУ «Великосельский детский сад №14»)152250 Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 1по распоряжению № 978 от 30.08.2018 года

При рассмотрении представленных документов:

Акт № 978 от 08.10.2018

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. не выделено специальное место для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж, что является нарушением п. 3.11;
2. в раздевалке группы «Вишенка» имеется перегоревшая лампа, в нарушение п. 7.8;
3. в кабинете логопеда отсутствует маркировка мебели для детей, соответствующая таблице 1. «Основные размеры столов и стульев для детей раннего возраста и дошкольного возраста», что является нарушением п. 6.6;
4. доски, ножи для сырых и вареных продуктов хранятся совместно, в нарушение п. 14.8;
5. в шкафу для хранения хлеба обнаружено скопление пыли, крошек, что является нарушением п. 14.6;
6. чистая посуда хранится на решетках с признаками ржавчины, что не позволяет осуществлять качественную обработку решеток, в нарушение п. 13.1;
7. на момент проверки отсутствовала суточная проба чая, зарегистрированного в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, что является нарушением п. 14.24;
8. в журнале здоровья отсутствуют сведения об осмотрах работников, связанных с раздачей пищи, что является нарушением п.19.3;
9. хранение полуфабриката из мяса осуществляется при температуре(-22С), должно осуществляться при температуре от -10С до-18С, что является нарушением п. 14.2;
10. согласно протоколу лабораторных исследований № 2805 от 21.09.2018г., вода питьевая из крана холодной воды на пищеблоке в варочном цехе не соответствует санитарным требованиям по показателям: железа ($0,48 \pm 0,12$ мг/дм³, при нормативе 0,3 мг/дм³); согласно протоколу № 2806 от 21.09.2018г. вода питьевая из крана холодной воды в буфетной группы «Рябинка» не соответствует санитарным требованиям по показателям: железа ($3,78 \pm 0,95$ мг/дм³, при нормативе 0,3 мг/дм³), мутности ($15,29 \pm 2,14$ мг/дм³, при нормативе 1,5 мг/дм³); согласно протоколу № 2807 от 21.09.2018г., вода питьевая из крана холодной воды в буфетной группы «Яблонька» не соответствует санитарным требованиям по показателям: железа ($3,79 \pm 0,95$ мг/дм³, при нормативе 0,3 мг/дм³), мутности ($6,1 \pm 1,2$ мг/дм³, при нормативе 1,5 мг/дм³), согласно протоколу № 2808 от 21.09.2018г. вода питьевая из крана холодной воды в буфетной группы «Вишенка» не соответствует санитарным требованиям по показателям: железа ($3,74 \pm 0,94$ мг/дм³, при нормативе 0,3 мг/дм³), мутности ($9,61 \pm 1,92$ мг/дм³, при нормативе 1,5 мг/дм³); согласно протоколу № 2809 от 21.09.2018г., вода питьевая из крана холодной воды в буфетной группы «Смородинка» не соответствует санитарным требованиям по показателям: железа ($3,75 \pm 0,94$ мг/дм³, при нормативе 0,3 мг/дм³), мутности ($14,52 \pm 2,03$ мг/дм³, при нормативе 1,5 мг/дм³), что не соответствует требованиям п. 9.3;

11. В личных медицинских книжках работников МДОБУ «Великосельский детский сад №14» отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии у работников: Трещаловой Л.А., Рыженьковой В.Р., Юнусовой Н.Н., Экзакустодиановой А.М., Костевой А.Н. Отсутствуют сведения о вакцинации ВГВ у Рыженьковой В.Р. Отсутствуют сведения ревакцинации против кори у Рыженьковой В.Р. Отсутствует санитарно-гигиеническое обучение у Гусариной Н.А. Отсутствуют сведения о флюорографическом обследовании в 2018г. у Потаповой Н.А., Гусариной Н.А., что является нарушения п. 19.2;

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

В МДОБУ «Великосельский детский сад №14» по адресу: 152250 Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 1

1. выделить специальное место для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж;
2. заменить перегоревшую лампу;
3. в кабинете логопеда промаркировать мебель для детей;
4. обеспечить хранение ножей, досок для сырых и вареных продуктов, в соответствии с требованиями;
5. проводить уборку в шкафу для хранения хлеба, в соответствии с требованиями;
6. обеспечить групповые сушилками, позволяющими проводить качественную их обработку;
7. обеспечить наличие всех суточных проб, в соответствии с требованиями;
8. проводить ежедневно осмотр работников, связанных с раздачей пищи, результаты осмотра заносить в журнал здоровья, в соответствии с требованиями;
9. обеспечить хранение продуктов в соответствии с требованиями;
10. привести в соответствие с санитарными требованиями питьевую воду;
11. работникам МДОБУ «Великосельский детский сад №14» иметь сведения о ревакцинации против дифтерии: Трещаловой Л.А., Рыженьковой В.Р., Юнусовой Н.Н., Экзакустодиановой А.М., Костевой А.Н. Иметь сведения о вакцинации ВГВ Рыженьковой В.Р. Иметь сведения ревакцинации против кори Рыженьковой В.Р. Пройти санитарно-гигиеническое обучение Гусариной Н.А. Иметь сведения о флюорографическом обследовании в 2018г. Потаповой Н.А., Гусариной Н.А.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МДОБУ «Великосельский детский сад №14»**

(лицо, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до **01 сентября 2019 года.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР :

 О.В.Гусева.

Копию настоящего предписания получил: «08» сентября 2018 г.

Заведующий Гусева
(подпись)

Калашникова А.А.
(расшифровка)